

Госпожнадзора

П. 1. - Произвести выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей - выполнен 31.08.2017 г.

П. 2.- Огнетушители располагаются на высоте не более 1.5 м от пола - выполнен 31.08.2017 г.

П. 3.- Проверка качества огнезащитной обработки ( пропитки) деревянных конструкций чердака здания путем проведения контрольных испытаний – проведена 06.07.2017 г.

П. 4.- На дверях помещений складского назначения нанести обозначения категорий по пожарной и взрывопожарной опасности - выполнен 26.08.2017 г.

П. 6. - Руководитель учреждения и лицо ответственное за пожарную безопасность по пожарно-техническому минимуму - обучены 05.09.2017 г.

П.7. - Перезарядка огнетушителей выполнена 30.08.2017 г.

П. 8. - Проверка внутреннего противопожарного водопровода проведена 26.07.2017 г.

Директор школы:  И. Н. Пиленкова



## Отчёт по Предписанию № 479

( Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском муниципальном районе)

П. 1. Воздушные разрывы от производственных ванн в овощном и мясо- рыбном цехах пищеблока, а также в моечной столовой посуды дошкольной группы – установлены 31.08.2017 г.

П. 2. Температура воздуха в помещении групповой дошкольной группы соответствует требованиям санитарных правил, согласно п.8.7 ( приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13- выполнен 01.08.2017 г.

П. 4. Цветовая маркировка ученической мебели - выполнена 01.08.2017 г.

П. 5. Кратность мытья игрушек в дошкольной группе в соответствии с п.17.13. СанПиН 2.4.1.3049-13- выполнен 24.04.2017 г.

П. 6. Искусственная С - витаминизация третьего блюда – выполнена 24.04.2017 г.

П. 7. Проведение качественной текущей и генеральной уборки в помещении дошкольной группы - выполнено 21.04.2017 г.

П. 8. Требования к приготовлению рабочих растворов используемых дезинфицирующих средств – выполнено 24.04.2017 г.

П. 9. Обследование детей проведено - 24.04.2017 г.

П. 10. Обработка постельных принадлежностей камерным способом – проведена май 2016 г.

Директор школы: \_\_\_\_\_ И. Н. Пиленкова

