

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская основная общеобразовательная школа
Ярославская область, Угличский район
с.Покровское
тел. факс(848532)49722
e-mail:schoolpok@yandex.ru
ОКПО21718055
ОГРН 1027601307381
ИНН/КПП 7612008231/761201001
Исх 23.06.2021 № 61
Вх. от 18.06.2021 № 03.03.2021

Ответ на представление.

Представление № 03.03.2021 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, муниципальной собственности, пожарной безопасности, о защите прав несовершеннолетних» рассмотрено в установленные сроки с участием помощника прокурора Пивоварова М.С.

Направлено письма на имя начальника управления образования Администрации Угличского муниципального района с просьбой выделить ассигнования на средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты заведен 23.06.2021 года.

По проверке качества огнезащитной обработки чердачных помещений над школой сообщаем : гарантийный срок огнезащитного покрытия 3 года, проведена 04.02.2020 г.

Необходимость финансирования по проведению проверки огнезащитной обработки обозначена в бюджетных заявках на 2021 годы, также планируется включение в бюджет Угличского муниципального района расходов на выполнение мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической защищенности школы на 2022 год.

Приложения:

1. Копия письма с заявкой на финансирование – 1 шт.
2. Копия Акта сдачи –приемки выполненных работ по огнезащитной обработке- 1 лист.
3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты – 1 лист.

Директор:

Королькова И. Н.



Муниципальное общеобразовательное учреждение
Покровская основная общеобразовательная школа
Ярославская область, Угличский район
с.Покровское
тел. факс(848532)49722
e-mail:schoolpok@yandex.ru
ОКПО21718055
ОГРН 1027601307381
ИНН/КПП 7612008231/761201001
23.06.2021 _____ № 60 _____

Начальнику Управления Образова
Игнатъевой В.

Уважаемая Вера Юрьевна!

Прошу выделить ассигнования на средства индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения – 3 штуки по цене каждая 2300 рублей.
Всего 6900 рублей.

Директор школы:



Королькова И.Н

Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ» «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Адрес местонахождения: 150000, г. Ярославль, пер. Депутатский, д. 3, пом.23
ИНН 7604287630 КПП 760401001
Р/с 40702810902910002851 в ОАО "АЛЬФАБАНК"
БИК 044525593

АКТ

Сдачи-приемки выполненных работ Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Подрядчика директора ООО «НТЦ» «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Шарова С.В., с одной стороны, и представитель Заказчика Муниципальное общеобразовательное учреждение Покровская основная общеобразовательная школа с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в помещении по адресу: Ярославская обл., Угличский р-н, с. Покровское была произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака.

Площадь обрабатываемой поверхности деревянных конструкций чердака 1000 м²

Обработка производилась: огнезащитным раствором биопирена «МИГ-09».

Соответствует требованиям Технического регламента (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

С-RU.ПБ25.В.04365 сертификат выдан ОС «ТПБ СЕРТ» ООО «Технологии пожарной безопасности».

Гарантийный срок огнезащитного покрытия 3 года

Сроки выполнения работ:

Начало: «04» февраля 2020 г.

Окончание: «04» февраля 2020 г.

Качество выполнения работ:

Результаты визуального осмотра – положительные

Вывод: Работа по обработке деревянных конструкций чердака биопиреном «МИГ-09» выполнена в срок с высоким качеством.

Работу принял:

Представитель Заказчика

Шарова С.В.

Работу сдал:

Представитель Подрядчика

/ Шаров С.В.



МОУ Токровская оош

наименование организации

ЖУРНАЛ эксплуатации систем противопожарной защиты

Начат: 23 06 202 г.

Окончен: « » 202 г.

Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. <i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ</i>	2
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. <i>п.30 Правил противопожарного режима в РФ</i>	3
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. <i>п.42 Правил противопожарного режима в РФ</i>	3
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. <i>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ</i>	4
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. <i>п.43 Правил противопожарного режима в РФ</i>	4
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). <i>п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	5
VII.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	5
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. <i>п.52 Правил противопожарного режима в РФ</i>	6
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	6
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	7