



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

**отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,**

**Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области**

152615, г. Углич, ул. Ярославская, д. 10/2, телефон/факс (48532) 2-23-07, 2-13-37, E-mail: ogpnyglich@mail.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 40/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению *Покровское* основная общеобразовательная школа (далее - МОУ *Покровское* ООШ), директору МОУ

*Покровское* ООШ Пиленковой Ирине Николаевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского района Ярославской области по пожарному надзору № 40 от 25.05.2017г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с "13" мая 2017 г. по "15" мая 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем в отношении объекта защиты МОУ *Покровское* ООШ по адресу: Ярославская область, Угличский район, с. Покровское

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Произвести выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей.	п. 465 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390) (далее - ППР в РФ)	01.09.2017	
2.	Огнетушители ОУ-3 под №№ 1-8, №10 и №11, имеющие полную массу менее 15 кг, установить таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.	ст. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №69 -ФЗ); ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ); п.4.2.7 Свод правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к	01.09.2017	

		эксплуатации" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179)		
3.	Произвести проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания путем проведения контрольных испытаний на соответствие требованиям нормативных документов отобранных проб огнезащитных составов, с целью определения качества применяемых средств огнезащиты. Предоставить подтверждающую документацию. При несоответствии качества огнезащитной пропитки, произвести повторную обработку.	ст. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; ч.4 ст. 4, ч. 6 ст.52 Федерального закона № 123-ФЗ; п.21 ППР в РФ п. 3.2 НПБ 232-96	01.09.2017	
4.	На дверях помещений складского назначения нанести обозначение категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7и8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ	01.09.2017	
5.	Помещение спортивного зала защитить автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; ч.4 ст.4, ч.2 ст. 54 Федерального закона №123-ФЗ; п.3, табл.3 п.9, п.38 НПБ 110-03)	01.07.2018	
6.	Руководителю учреждения и лицам, ответственным за пожарную безопасность, пройти обучение по пожарно-техническому минимуму на специализированных курсах.	ст. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; п.3ППР в РФ, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 п.31, п.32. п. 34.	01.09.2017	
7.	Произвести перезарядку огнетушителей ОУ-3 под № 1-3, №5, №7-11 (дата ввода в эксплуатацию 01.09.2009 года) либо произвести их замену в соответствии с п. 6.3 паспорта на огнетушитель РП-00.000.ПС.	п.70 ППР в РФ	01.09.2017	
8.	Организовать и проводить с требуемой периодичностью (2 раза в год) проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта.	п. 55 ППР в РФ	01.09.2017	



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и  
Большесельского районов Ярославской области  
по пожарному надзору



*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

Колчин А.Н.

«15» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature in blue ink)*

(подпись)

*(Handwritten signature in blue ink)*

(должность, фамилия, инициалы)

«15» июня 2017 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском  
муниципальном районе**  
152610, г. Углич, Ярославская область,  
ул. Северная, д. 5

**МОУ Покровская ООШ**

**Предписание № 953  
об устранении выявленных нарушений**

**24 августа 2017 г.**

**г. Углич**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов **Муниципального общеобразовательного учреждения Покровская основная общеобразовательная школа: акта проверки № 1119 от 24.08.2017 г, протокола измерений параметров физических факторов № 148/ф филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в УМР».**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч.1. ст.28, ч.3 ст. 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 г.;
- п. 3.1. СанПиН 2.4.5.21409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
- п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- п. 7.2.1, п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- п. 41 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Обеспечить уровни искусственной освещенности в спортивном зале в соответствии с п. 7.2.1, п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 41. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Срок исполнения: до 01.08.2018 г.

2. Оборудовать производственные ванны в овощном и мясо-рыбном цехах пищеблока, в моечной столовой посуды дошкольной группы воздушными разрывами в соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.5.21409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования»; п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения: до 01.08.2018 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо  
МОУ Покровская ООШ

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 01.08.2018 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении.

Главный государственный санитарный  
врач по Угличскому МР

О.Г.Мезина

Предписание получил(а):

« 24 » августа 2017 г.



  
(Ф.И.О.)